

НАЛАШТУВАННЯ ІТП



| Відхилення споживання в порівнянні з попереднім сезоном | від -60 до -5 % | від -5 до +5% | від 5 до 60% | Загалом |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------|
| Кількість будівель, шт. | 694 | 230 | 65 | 989 |
| Кількість будівель, %. | 70% | 23% | 7% | 100% |
| Загальне базове споживання, Гкал | 182 989 | 47 431 | 12 853 | 243 273 |
| Загальна економія/перевитрата по, Гкал | -35 261 | -502 | 1 994 | -33 769 |
| Середня економія/перевитрата по групі, % | -19% | 2% | 17% | -14% |

Як бачимо – 70% будівель спожили в сезоні 2019-2020 р. в середньому на 19% більше ніж могли б спожити за умови, якщо б на вводі будівель була встановлена та налаштована погодозалежна автоматика.

НАЛАШТУВАННЯ ІТП






| Вулиця, район | Головка, Соломянський | Героїв Дніпра, Оболонський | Перова, Дніпровський | Старонаво-дницька, Печерський | Урлівська, Дарницький |
|---|--------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Рік побудови | 1970-1980 | 1970-1980 | 1990-2000 | Після 2000 | Після 2000 |
| Заходи | Встановлення ІТП | Встановлення ІТП та балансування | Модернізація існуючого ІТП та балансування | Модернізація існуючого ІТП | Модернізація існуючого ІТП, налаштування балансирів |
| Базове споживання з початку опалювального періоду, Гкал | 600 | 277 | 579 | 2 290 | 2 543 |
| Економія з початку опалювального сезону, Гкал | 90 | 45 | 96 | 328 | 826 |
| Економія з початку опалювального сезону, % | 15% | 16% | 17% | 14% | 32% |
| Економія з початку опалювального сезону, грн. | 149 130 | 74 607 | 158 584 | 573 198 | 1 366 753 |
| Економія з початку опалювального сезону (з врахуванням знижок на газ), грн. | 116 321 | 58 194 | 123 695 | 447 094 | 1 070 351 |

НАЛАШТУВАННЯ ІТП



- Коректне налаштування дає змогу значно знизити споживання теплової енергії
- Споживання тепла повинно мати обернену залежність (практично «віддзеркалюватись») від зовнішньої температури



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Вадим Литвин

ГО «Асоціація енергоаудиторів України»

- +38067-448-18-55
- vl@cee.com.ua